

voor stalen lateien
zie tek. architekt

21x uitvoeren als getekend
Bwnr 2,4,6,10,12,22,24,28,30
41,43,45,49,51,53,67,69,71,75,77,79

Type A tussenwoning blok 1+2



voor stalen lateien
zie tek. architekt

5x uitvoeren als getekend
Bwnr 8,26,47,65,73

Type A eind- dilatatiewoning blok 1+2



voor stalen lateien
zie tek. architekt

20x uitvoeren als getekend
Bwnr 3,5,7,11,13,23,25,29,31
42,44,48,50,52,66,68,70,74,76,78

Type A tussenwoning blok 1+2



voor stalen lateien
zie tek. architekt

7x uitvoeren als getekend
Bwnr 1,9,27,46,54,72,80

Type A eind- dilatatiewoning blok 1+2

Sparingen

De rechthoekige tempex sparingen worden gemaakt in de volgende standaard afmetingen:
5x5, 5x10, 10x10, 10x15, 10x20, 15x15, 15x20, 20x20, 25x25 cm of veelvouden daarvan.
De ronde tempex sparingen worden gemaakt in de volgende standaard afmetingen:
ø10, ø15, ø18 en ø21 cm.
Indien gewenst kunnen door ons de volgende gasbetonsparingen ingestort worden:
10x6, 10x12, 10x24 en 15x24 cm, of veelvouden hiervan.
N.B. Gasbetonsparingen dienen minimaal aan drie zijden omsloten te zijn met beton.

De maatvoering van de sparingen dient aangegeven te worden vanaf de afzonderlijke plaatnaden. Sparingafmetingen staan vermeld in cm.

✳ = Centraaldoos

◪ = Gasbeton 10x12, tenzij anders aangegeven

⊠ 20x20 = Tempex(rechthoekig)

⊕ ø15 = Tempex(rond)

Hijsinstruktie



De bekistingsplaten moeten worden gehesen aan de trallieliggers, mits de haken worden aangebracht in de hoek tussen een opgaande en neergaande diagonaal.

Voor het hijsen wordt aanbevolen gebruik te maken van een vierspronq met een minimale lengte van 6 m, gecombineerd met vier tweesprongen die op de de vrachtvagen aanwezig zijn,zodat op echt punten gehesen kan worden (zie schets)

Bij platen kleiner dan 4 m. mag op vier punten gehesen worden. Uit veiligheids-overweqingen is het noodzakelijk om de chauffeur behulpzaam te zijn bij het lossen.

ALGEMEEN:Kontrole aantal en Bouwnrs !!!

WAPENING IN DE PLAAT

VERDEELWAPENING= 20% VAN DE OP STERKTE BEREKENDE WAPENING MET EEN MINIMUM VAN ø8-350

indien staven worden onderbroken door sparingen worden de staven verplaatst of naast de sparing bijgelegd

	CODE	NET		TRALIE		TOTAAL
ø 6-200 =code:	A20	= 141mm²	+	103mm²	=	244mm²/m¹
ø 8-250 =code:	B25	= 201mm²	+	103mm²	=	304mm²/m¹
ø 8-150 =code:	B15	= 335mm²	+	103mm²	=	438mm²/m¹
ø 8-200 =code:	B20	= 251mm²	+	103mm²	=	354mm²/m¹

onder — ø7 — boven

CODE:	BIJLEGWAPENING					
	1000		1000		1000	
PLAATNUMMERS:	500	500	500	500	500	500
81 t/m 84,97 t/m 100 A20						
85 t/m 88,101 t/m 104 B25						

Kruipstempels laten staan.

Betonkwaliteit B25	Staalkwaliteit FeB 500
VLOERDIKTE=	element + opgestort beton = ± 50 + 130 = 180 mm.

Betondekking op de buitenste wapening 15 mm. Waar nodig g.m.v. supporten op hoogte stellen.
Bovenste laag — Onderste laag.
Uitvoering overeenkomstig KOMO attest.
Bovenstaven, van de tralies niet doorknippen indien dit gevensl is contact met Dycore Verwo opnemen.
De elementen moeten voor het leggen vorden voorzien van montagejukken, met een max hoh afstand van: 1.70m. Montagejukken ook plaatsen langs wanden en balken waar de elementen minder als 4 cm. opleggen.
Montagejukken te plaatsen met volgende ashoren.
De elementen stellen met een toog van 1/400 van de overspanning.
De montagejukken pas verwijderen nadat aan het gestelde in NEN 6722 (VBU 1988) art.6.5 is voldaan.
Indien de onderliggende vloer niet is berekend op stortbelasting, hieronder montagejukken laten staan.
Niet ondersteunde elementen mogen niet worden betreden. Voor het storten de elementen schoon spuiten.
Gesetselde wanden pas aanbrengen na het verwijderen van de montagejukken.

Heijckmann bouwadviesbureau
postbus 2 6850 AA Huissen
ingekomen: 16 JUL 1997
werkcode: SVT8010 | behandeld: 16-7-97 | paraaf: MJA

ALGEMEEN

Deze tekening is tot stand gekomen op basis van door U verstrekte gegevens. Desondanks is het mogelijk dat deze onvolledig of inmiddels gewijzigd zijn. danwel, dat wij zaken verkeerd geinterpreteerd hebben.
Wij verzoeken U daarom met klem de maatvoering van de tekening, eventuele sparingen en/of wapening en de invoergegevens van de berekening te kontroleren, en eventuele wijzigingen aan te geven.
NB Sparingwijzigingen en wijzigingen aan de plastcontour zijn niet meer mogelijk nadat de platen in produktie zijn genomen !!!
Om U tijdig een aangepaste tekening te kunnen toezenden, danwel de definitieve plastgegevens op tijd aan onze produktie te kunnen doorgeven. verzoeken wij U ons een akkoord getekend exemplaar te doen toeksomen voor:

Z.S.M.

Tekening akkoord bevonden.

Datum:..... Handtekening opdrachtgever.....

Goedkeuring bouw- en veiligheidszicht is verantwoording aannemer.

Bruto vloeroppervlak: 2274 M2		
Metwapening : Kg/M2	Merken: - t/m -	Gezien:
Tralie : 0,8 Kg/M2		

Betreft: Indeling

BV 96001359/14
DIENST VOLKSHUISVESTING UTRECHT
-1.733.21
21 JULI 1997 Bereh.
Te behandelen

NOTE:
Eventuele gebogen getekende wapening, wordt vel door Dycore Verwo systems b.v. geleverd, maar de aannemer dient zelf deze wapening te buigen, met uitzondering van:

Breton bekistingplaatvloer

Dycore Verwo SYSTEMS
Postbus 2062 4800 CB Breda tel. 31(0)76 5782178 fax 31(0)76 5711526

project	: **80 Woningen Zuilen te Utrecht**	Getekend	: B Schalk
onderdeel	: **Dakvloer type A blok 1 en 2**	Gekontroleerd	: Kontroleur
opdrachtgever	: -	Konstrukteur	: Heijckmann
		Datum	: 05-06-97
		Schaal	: 1:50

wijziging	A:08-07-97	B:15-07-97	C:-	D:-	ordernr : **7638-01**
	E:-	F:- -	G:-	H:-	bladnr : **6B**

de tekeningen blijven het eigendom van Dycore Verwo systems - auteursrecht voorbehouden